



ПМ 33250041000119083985



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
Территориальный отдел в г.Ковров, Ковровском и Камешковском районах
Гагарина ул., д.2-а, Ковров г., Владимирская область, 601902
тел./факс (849232) 2-23-03 E-mail: kovrov@33.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Гагарина ул., д.2-а, Ковров г.,
Владимирская область, 601902

№ 156 « 22 » сентября 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Мосуновой Светланой Петровной заместителем начальника
Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г.
Ковров, Ковровском и Камешковском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 46 ОГРН: 1023301952827, ИНН: 3305040660;**
юридический адрес 601900, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОВРОВ, УЛ.
Первомайская, д. 22

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

выявлены нарушения п. 1 ст. 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года:

СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.6.1.- во время проведения осмотра 10.09.2025 года отсутствовало горячее
централизованное водоснабжение ввиду аварийной ситуации, в 3 групп из 11 групп

лены водонагревающие устройства, в остальных группах водонагревающих устройств на случай отсутствия горячего централизованного водоснабжения нет;

п.2.5.3 –покрытие стены в приемной и туалете группы №3 имеют следы протечек, в групповой №6 имеется дефект покрытия стен, в приемной группы №4 имеются следы протечек, дефект потолка, группе №10 – дефект потолка и стен приемной, плитка со стены в туалетной отлетела;

п.2.5.2.- на группе №11 в групповой имеется дефект полового покрытия

п.3.1. СанПиН 2.3.\2.4.3590-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» хранение пищевой продукции осуществляется с нарушением требований технических регламентов, условий хранения, установленным изготовителем (подпункт 7 ст.17 ТР ТС 021\2011 «О безопасности пищевой продукции»). Так, сухофрукты должны храниться при относительной влажности до 70%, на день осмотра влажность составляет 74% (согласно Журнала учета температуры и влажности в складских помещениях).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь п. 13 ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- установить резервные проточные водонагреватели на группах на период отсутствия централизованного горячего водоснабжения

- обеспечить покрытие стен без следов протечек, дефектов в приемной и туалете группы №3 , в групповой №6 , в приемной группы №4 , группе №10 – потолка и стен приемной, установить плитку на стене в туалетной

- устранить дефект полового покрытия в групповой на группе №11;

- хранение пищевой продукции осуществлять в соответствии с требованиями технических регламентов, условий хранения, установленным изготовителем.

Срок устранения нарушений– 01.10.2026 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 46 ОГРН: 1023301952827, ИНН: 3305040660; юридический адрес 601900,ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОВРОВ, УЛ. Первомайская, д. 22

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г.Ковров, Ковровском и Камешковском районах по адресу:

Гагарина ул., д.2-а, Ковров г., Владимирская область, 601902, тел./факс тел./факс (849232) 2-23-03, E-mail: kovrov@33.rospotrebнадзор.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» октября 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным

31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
ном контроле в Российской Федерации».

писание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в
осуществления федерального государственного санитарно-
иологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только
прохождения процедуры досудебного обжалования.

ститель начальника
иторического отдела
вления Роспотребнадзора по
имирской области в г.
ов, Ковровском и
шковском районах

Мосунова

С.П. Мосунова

ность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
санием ознакомлен(а) « <i>14</i> » <i>09</i> 20 <i>15</i> г. <i>ВВ-</i>	<i>ВВ-</i>	<i>Ванукова СВ</i>
(подпись)	(инициалы и фамилия)	

не направлено по адресу: